

企业自行监测结果公开数据表（2021年第三季度环境因素监测报告）

企业信息	企业名称：福建省晋华集成电路有限公司 法人代表：卢文胜 统一信用代码：91350582MA3465Y92B 成立日期：2016-02-26 公司地址：福建省泉州市晋江市集成电路科技园联华大道88号 环保联系人：张宇雄 0595-88097999 委托监测机构：厦门盖科检测技术有限公司										
监测日期	排放口编号	污染源	监测污染物项目	监测值	排放限值	污染物单位	是否达标	评价标准	监测方式	排放方式	排放去向
8月19日	DA002排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	5.95	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氯化氢	3.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA003排放口	碱液喷淋洗涤塔	氨气	1	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氟化物	3.74	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氯化氢	3	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA005排放口	碱液喷淋洗涤塔	氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氨气	0.6	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氟化物	2.76	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氯化氢	4.3	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA006排放口	碱液喷淋洗涤塔	硫酸雾	0.7	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氨气	0.4	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氟化物	4.25	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA008排放口	碱液喷淋洗涤塔	氯化氢	3.1	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氨气	0.7	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA009排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	3.12	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氯化氢	5.6	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			硫酸雾	1.1	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氮氧化物	5	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA010排放口	碱液喷淋洗涤塔	氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氟化物	4.09	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氯化氢	6.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			硫酸雾	0.7	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA011排放口	碱液喷淋洗涤塔	氮氧化物	10	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氨气	0.4	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日	DA012排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	2.13	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日			氯化氢	2.6	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日			硫酸雾	0.7	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日			氮氧化物	40	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日	DA013排放口	碱液喷淋洗涤塔	氨气	2.8	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日			氟化物	1.75	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日			氯化氢	3.2	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日	DA014排放口	碱液喷淋吸收塔	氮氧化物	30	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日			氨气	1.3	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日			氟化物	1.96	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月18日			氯化氢	3.4	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日	DA015排放口	酸液喷淋吸收塔	硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日	DA016排放口	酸液喷淋洗涤塔	氮氧化物	18	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日	DA019排放口	有机废气处理系统	氨气	4.6	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			氟化物	1.7	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			氯化氢	6.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日	DA020排放口	酸碱废气洗涤塔	氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			氨气	1	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			氟化物	0.341	27	mg/m3	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			氨	0.51	27	mg/m3	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日	DA021排放口	酸碱废气洗涤塔	非甲烷总烃	1.44	80	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			苯	<0.01	1	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			甲苯	0.07	10	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			二甲苯	0.022	20	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日	DA022排放口	酸碱废气洗涤塔	二氧化硫	17	550	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			颗粒物	5.1	120	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月20日			氨	0.253	27	mg/m3	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA023排放口	酸碱废气洗涤塔	氟化物	2.68	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氯化氢	8.4	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA024排放口	酸碱废气洗涤塔	氨	0.253	27	mg/m3	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氟化物	4.91	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氯化氢	9.6	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日	DA025排放口	酸碱废气洗涤塔	氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月19日			氨	0.16	27	mg/m3	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气