

企业自行监测结果公开数据表（2023年第三季度环境因素监测报告）											
企业 基本信息	企业名称：福建省晋华集成电路有限公司 法人代表：卢文胜 统一信用代码：91350582MA3465Y92B 成立日期：2016-02-26 公司地址：福建省泉州市晋江市集成电路科学园联华大道88号 环保联系人：张宇雄 0595-88097999 委托监测机构：厦门蓝科检测技术有限公司										
监测日期	排放口编号	污染源	监测污染物项目	监测值	排放限值	污染物单位	是否达标	评价标准	监测方式	排放方式	排放去向
8月16日	DA002排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.59	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	3.4	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	1	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	12	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA003排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.67	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	3.1	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	0.9	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	4	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA004排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.56	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	3.5	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	0.9	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA006排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.61	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	3.2	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	1.1	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	6	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA007排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.69	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	4	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	1	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	1.7	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA008排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.67	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	3.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	0.9	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	0.7	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月17日	DA009排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.65	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月17日			氯化氢	3.9	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月17日			硫酸雾	0.7	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月17日			氮氧化物	5	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月17日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA010排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.64	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	4.2	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	0.7	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	49	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	1.9	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA011排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.51	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	3.5	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	34	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	2.3	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA013排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.7	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	3.6	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	1	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	30	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	1.8	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA014排放口	碱液喷淋吸收塔	氟化物	1.47	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氯化氢	3.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			硫酸雾	0.6	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	28	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA015排放口	酸液喷淋洗涤塔	氨	0.42	—	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA017排放口	酸液喷淋洗涤塔	氨	6.78	—	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日	DA018排放口	有机废气处理系统	非甲烷总烃	3.14	80	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			苯	<0.0015	1	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			甲苯	0.0228	10	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			二甲苯	0.0284	20	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			二氧化硫	<3	550	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月16日			颗粒物	5.7	120	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气

企业自行监测结果公开数据表（2023年第三季度环境因素监测报告）												
企业 基本信息	企业名称：福建省晋华集成电路有限公司 法人代表：卢文胜 统一社会信用代码：91350582MA3465Y92B 成立日期：2016-02-26 公司地址：福建省泉州市晋江市集成电路科学园联华大道88号 环保联系人：张宇雄 0595-88097999 委托监测机构：厦门蓝科检测技术有限公司											
8月16日	DA020排放口	酸碱废气洗涤塔	氟化物	1.66	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
8月16日			氯化氢	3.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
8月16日			硫酸雾	0.9	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
8月16日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
8月16日			氨	1.99	—	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气	
8月16日	DA021排放口	酸碱废气洗涤塔	氟化物	1.53	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
8月16日			氯化氢	3.9	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
8月16日			硫酸雾	1	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
8月16日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
8月16日			氨	1.65	—	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气	
8月17日	废水排放口	废水总排口	PH	7.2	6.5-9.0	无量纲	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			氨氮	7.78	30	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			SS	44	250	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			COD	32	375	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			BOD5	6	150	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			TP	0.1	4	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			TN	14.3	40	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			LAS	<0.04	20	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			氟化物	7.3	20	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			总铜	0.246	2	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日			动植物油	0.52	100	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
8月17日		预处理厂有机排放口	PH	8.8	6-9	无量纲	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月17日			SS	11	100	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月17日			COD	0.00118	10401	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月17日			TP	0.25	82	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月17日		预处理厂无机排放口	TN	55.3	662	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月17日			PH	7.3	6-9	无量纲	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月17日			SS	19	33	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月17日			COD	235	500	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月17日			氨氮	30.4	377	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月17日			氟化物	8.27	22	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
8月16日	厂界1#	噪声	昼间噪声	60.9	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	53.2	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日	厂界2#		昼间噪声	60.6	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	52.8	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日	厂界3#		昼间噪声	56.2	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	52.4	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日	厂界4#		昼间噪声	52.5	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	50.4	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日	厂界5#		昼间噪声	58.6	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	53.5	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日	厂界6#		昼间噪声	60.8	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	52.9	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日	厂界7#		昼间噪声	48.7	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	46.3	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日	厂界8#		昼间噪声	52.4	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	49.1	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日	后管村9#		昼间噪声	47.9	60	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	44.9	50	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日	上郭村10#		昼间噪声	45.6	60	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
8月16日			夜间噪声	42.2	50	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	