

企业自行监测结果公开数据表（2023年第四季度环境因素监测报告）												
企业 基本信息	企业名称：福建省晋华集成电路有限公司 法人代表：卢文胜 统一社会信用代码：91350582MA3465Y92B 成立日期：2016-02-26 公司地址：福建省泉州市晋江市集成电路科学园联华大道88号 环保联系人：张宇雄 0595-88097999 委托监测机构：厦门蓝科检测技术有限公司											
监测日期	排放口编号	污染源	监测污染物项目	监测值	排放限值	污染物单位	是否达标	评价标准	监测方式	排放方式	排放去向	
11月15日	DA002排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.68	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氯化氢	11.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			硫酸雾	1	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氮氧化物	10	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氯气	0.9	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日	DA003排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.83	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氯化氢	13.8	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			硫酸雾	0.7	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氯气	1.6	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日	DA004排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.79	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯化氢	7.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			硫酸雾	0.9	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯气	0.6	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日	DA006排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.68	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯化氢	7.5	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			硫酸雾	0.7	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯气	0.7	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日	DA007排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.83	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯化氢	8.4	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			硫酸雾	0.9	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氮氧化物	12	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯气	1.3	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日	DA008排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.71	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯化氢	6.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氮氧化物	10	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日	DA009排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.67	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯化氢	7.9	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氮氧化物	8	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯气	1.4	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日	DA010排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.82	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯化氢	8.1	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			硫酸雾	1.3	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氮氧化物	66	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯气	1.7	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日	DA011排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.6	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯化氢	6.5	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氮氧化物	45	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日	DA013排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	1.63	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯化氢	7.5	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			硫酸雾	0.5	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氮氧化物	20	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯气	0.7	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日	DA014排放口	碱液喷淋吸收塔	氟化物	1.71	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯化氢	6.3	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氮氧化物	20	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月14日			氯气	1.1	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日	DA015排放口	酸液喷淋洗涤塔	氨	1.13	—	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日	DA017排放口	酸液喷淋洗涤塔	氨	1.96	—	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日	DA018排放口	有机废气处理系统	非甲烷总烃	6.57	80	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			苯	<0.0015	1	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			甲苯	0.0204	10	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			二甲苯	0.0156	20	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			二氧化硫	<3	550	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氮氧化物	9	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			颗粒物	5.4	120	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	

企业自行监测结果公开数据表（2023年第四季度环境因素监测报告）												
企业 基本信息	企业名称：福建省晋华集成电路有限公司 法人代表：卢文胜 统一信用代码：91350582MA3465Y92B 成立日期：2016-02-26 公司地址：福建省泉州市晋江市集成电路科技园联华大道88号 环保联系人：张宇雄 0595-88097999 委托监测机构：厦门鉴科检测技术有限公司											
11月15日	DA020排放口	酸碱废气洗涤塔	氟化物	1.66	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氯化氢	8.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			硫酸雾	1	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日	DA021排放口	酸碱废气洗涤塔	氨	0.77	—	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氟化物	1.76	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氯化氢	10.6	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			硫酸雾	0.6	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日	DA021排放口	酸碱废气洗涤塔	氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			氨	1.33	—	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气	
11月15日			PH	7.8	6.5-9.0	无量纲	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			氨氮	14.2	30	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日	废水排放口	废水总排口	SS	11	250	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			COD	77	375	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			BOD5	9.4	150	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			TP	0.02	4	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			TN	16.8	40	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			LAS	<0.04	20	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			氟化物	14.8	20	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			总铜	0.0226	2	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			动植物油	0.51	100	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂	
11月15日			预处理厂有机排放口	PH	8.7	6-9	无量纲	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
11月15日				SS	27	100	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
11月15日				COD	860	10401	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
11月15日				TP	0.03	82	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
11月15日			预处理厂无机排放口	TN	65.5	662	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
11月15日				PH	7.7	6-9	无量纲	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
11月15日				SS	14	33	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
11月15日	COD	220		500	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂		
11月15日	噪声	噪声	氨氮	66.9	377	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
11月15日			氟化物	16.1	22	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂	
11月14日			昼间噪声	56.2	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			夜间噪声	51	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			昼间噪声	63	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			夜间噪声	51.5	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			昼间噪声	51.5	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			夜间噪声	48.1	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			昼间噪声	53.2	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			夜间噪声	52.2	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			昼间噪声	57.2	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			夜间噪声	53.1	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			昼间噪声	58.2	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			夜间噪声	45.1	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			昼间噪声	49.5	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日			夜间噪声	39.6	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境	
11月14日	后管村9#	昼间噪声	48.4	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境		
11月14日		夜间噪声	41.8	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境		
11月14日		昼间噪声	52.7	60	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境		
11月14日		夜间噪声	43.3	50	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境		
11月14日	上郭村10#	昼间噪声	52.9	60	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境		
11月14日		夜间噪声	45.4	50	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境		